

DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL
LEY N° 28976- Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
(Sujeto a inspección Posterior)

NOMBRE COMERCIAL: _____ UBICADO EN: _____

El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento haber implementado en su local comercial los siguiente:		SI	NO CORRESPONDE
1.0 ARQUITECTURA			
1.1	El ingreso / salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m., la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libre de obstáculos, vidrios o espejos		
2.0 ESTRUCTURAS			
2.1	El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.		
2.2	El falso techo esta fijo y no es de material inflamable.		
3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS			
3.1	El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o resina), tiene interruptores termomagneticos (ITM'S) identificados y no utiliza llaves e cuchillas		
3.2	El tablero electrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a partir del 1 de julio del 2012)		
3.3	No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentra protegido mediante canaletas o tubos de PVC y las cajas de paso tiene tapa.		
3.4	Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con enchufe de tres espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptadores múltiples.		
3.5	Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lamparas, etc) no presentan conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia, estas se encuentran operativas.		
3.6	Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medición de la residencia (menor o igual a 25)		
3.7	Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.		
4.0 SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIO			
4.1	El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgos eléctrico y extintores)		
4.2	El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco de 6 Kg. o un extintor por cada 25m. de area. Los extintores estan operativos y con carga vigente.		
4.3	Los materiales y/o productos estan almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir las vías de evacuación.		
4.4	Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tuberias de cobre y estan alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.		
4.5	Las campanas y ductos de extracción de humo (chimeneas) se encuentran libres de grasa.		

APellidos y nombres y/o razon social

Echarati, _____ de _____ del 201_____

DIRECCION:

.....
FIRMA DEL SOLICITANTE
 DNI N°

HUELLA DIGITAL